

Novafos
Blokken 9
3460 Birkerød

Att. Sandra Schumann Jensen

Afgørelse om at terrænregulering ikke kræver tilladelse efter vandløbslovens § 6 samt tilladelse til etablering af belægning inden for 8 meters arbejdsbælte på matr.nr. 1e Edelgave Hgd., Smørum

Afgørelse

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af belægning inden for 8 meters arbejdsbælte, samt vurderer at gennemførelse af terrænregulering ikke kræver tilladelse efter vandløbslovens § 6.

Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens §§ 6 og 69, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019), kapitel 6.2 i regulativ for Flintebjerg Rende og Grønsø å af 25. maj 1993 og habitatbekendtgørelsens §§ 6-7 og § 10 (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023).

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må tilladelsen først udnyttes, hvis Miljø- og Fødevarerklagenævnet beslutter det.

Vilkår

1. Ansøger meddeler tidspunktet for arbejdets påbegyndelse til Egedal Kommune, Klima, natur og miljø senest 7 dage før arbejdets begyndelse.
2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte ansøgning af d. 03.12.2024.
3. Anlægsarbejdet må ikke begrænse færdsel med bæltekøretøj i en afstand på mindst 4 meter fra vandløbets øverste kant.
4. Materiale i forbindelse med arbejdet må ikke tilføres vandløbet, såfremt det sker, vil det kræves fjernet på Novafos' regning efter vandløbsmyndighedens retningslinjer.
5. Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Egedal Kommune, Klima, natur og miljø senest 14 dage efter færdiggørelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Der gøres opmærksom på at Novafos holdes skadeansvarlige i alle tilfælde af, at bredejere langs vandløbet bliver berørt af selve arbejdet eller ved opstuvninger, manglende vand eller oversvømmelse ved en pludselig regn hændelse eller lign.

Yderligere bemærkes det at Egedal Kommune, er berettiget til at foretage det fornødne på Novafos' bekostning, hvis vilkårene eller senere anvisninger ikke efterkommes.

Den 14. februar 2025

Sagsnr.: 25/1226

Dok. nr.: 5

Sagsbehandler:

Martin Jean Hansen

Direkte tlf.: 2320 4967

E-mail:

Martin.Hansen@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Telefon: 7159 6000

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

Begrundelse

Det er efter en samlet afvejning af sagens oplysninger Egedal Kommunes vurdering, at der ikke kræves tilladelse efter vandløbslovens § 6 til terrænregulering, samt at der kan gives tilladelse til etablering af belægning inden for 8 meters arbejdsbælte jf. nærmere nedenfor.

Faktiske forhold

Arealet fremstår som et plant grusbelagt areal med eksisterende pumpeanlæg på cirka 100 m². Arealet er mod syd afgrænset af Grønsø å, mod øst er Edelgavevej og mod nord og vest er arealet afgrænset af mark. Arealet er lidt lavereliggende end vejen.

Nærmeste vandløb er Grønsø å. Grønsø å er et offentligt vandløb og omfattet af Regulativ for Flintebjerg Rende og Grønsø å af 25. maj. Vandløbet er 5,98 km langt hvoraf 160 m er rørlagt. Den pågældende strækning er åben med skyggegivende træer.

Grønsø å er målsat til samlet god økologisk tilstand. På nuværende tidspunkt er den samlede økologiske tilstand på denne strækning registreret som moderat økologisk tilstand.

Det ansøgte projekt er beliggende inden for det 8 meters arbejdsbælt, som fremgår af gældende regulativ for Grønsø å

Der er den 18. december 2024 givet dispensation for fortidsmindebeskyttelseslinjen til renovering af pumpestation.

Natura 2000

Projektet ligger ikke forbindelse eller nærheden af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område N139 Vasby Mose og Sengeløse Mose bestående af habitatområde H124 Vasby Mose og Sengeløse ligger ca. 3,3 km syd for projektområdet.

Bilag IV-arter

Der er tidligere fundet brunflagermus på arealet.

Det ansøgte

Novafos ansøger om at ændre terrænet med + 20-40 cm ifm. renovering af pumpestation på matr.nr. 1e Edelgave Hgd., Smørum. at etablere græsarmering som belægning. Terrænreguleringens overgange vil have et anlæg på 1:4. Der ansøges om at etablerer græsarmering 4 meter fra vandløbets kronekant Se bilag for materiale om projektet (bilag 1).

Formålet med renoveringen er at fornye pumpestationen grundet forældede pumper og gøre arbejdsforhold tidssvarende.

Egedal Kommunes vurdering

Det vurderes at, at projektet ikke vil have indflydelse på vandets frie løb i strid med vandløbslovens §6. I vurderingen er der lagt vægt på, at projektet ikke medfører ændringer i afstrømningsmønsteret. Herunder vurderes at terrænreguleringen ikke ændrer på eksisterende strømningsveje til eller fra matriklen. Kommunen vurderer således, at projektet ikke vil medføre ændring i afvandingen for omkringliggende matrikler.

Det vurderes, at projektet er i strid med regulativets bestemmelser vedrørende arbejdsbæltet, idet projektet anses som et blivende anlæg beliggende inden for 8 meter fra vandløbets øverste kant.

Kommunen vurderer, at vandløbsvedligeholdelsen fortsat kan udføres med de i afgørelsens fastsatte vilkår. Derfor vurderes det at der kan etableres græsarming inden for 8 meters arbejdsbæltet.

Det er Egedal kommunes vurdering at projektet ikke vil påvirke vandløbet eller vandløbets mulighed for at opnå målsætningen om god økologisk tilstand. Dette er begrundet med at afstanden fra projektet til vandløbet.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder grundet afstanden til Natura 2000-områder.

Det vurderes at det ikke vil påvirke brunflagermus. Der lægges til grund at der ikke bliver fældede nogle træer.

Det er derfor Egedal Kommunes samlede vurdering at terrænreguleringen ikke kræver en §6 tilladelse samt at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte belægning inden for 8 meters arbejdsbælte.

Egedal Kommunes vurdering hviler på de forudsætninger, der er beskrevet ovenfor om det ansøgte projekt. Skulle projektet ændre sig i forhold til dette skal ansøger kontakte kommunen med henblik på at der gennemføres en fornyet vurdering af, om projektet kræver tilladelse efter vandløbsloven og evt. anden lovgivning.

Særligt om parternes synspunkter

Egedal kommune har gennemført partshøring i perioden 30. januar 2025 – 13. februar 2025

Der ikke indkommet bemærkninger fra sagens parter.

Lovgrundlag

Det fremgår af vandløbslovens § 6, stk. 1, at ingen uden vandløbsmyndighedens tilladelse må ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme. Reglen gælder både afstrømning gennem vandløb og overfladisk afløb som følge af regnskyl og tøbrud.

Det fremgår af vandløbslovens §69, stk. 3, at vandløbsmyndigheden kan i regulativer for offentlige vandløb fastsætte bredden af det areal, det i øvrigt er nødvendigt at råde over ved maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejder i henhold til § 31, stk. 1.

Ifølge kapitel 6.2 i regulativ for Flintebjerg Rende og Grønsø å af 25. maj 1993, må bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art ikke anbringes nærmere end 8 m fra vandløbet øverste kant uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Ifølge habitatdirektivet skal der, før der meddeles tilladelse til et projekt, foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen

for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Ifølge habitatdirektivet kan der ikke gives tilladelse til et projekt, hvis det ansøgte beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i direktivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i direktivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Klagevejledning

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den **14. marts 2025**.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Kopi til:

- Egedal kommune
- Ejer af matr.nr. 1a Edelgave Hgd., Smørum

Bilag:

- Bilag 1 – projekttegnning

Med venlig hilsen

Martin Jean Hansen
Natur og Affald

Bilag 1 – projekttegning



Signatur

- - - - - Matrikel
- Gravitationsledning
- - - - - Trykledning
- græsmering
- eksisterende asfalt
- ny asfalt
- Fliser, 40 x 40 cm

NORD



Edelgavevej 28BX 2765 PST

Renovering af pumpestation

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| Situationsplan | Dato: | 19.09.2024 |
| Målestok: 1:100 | Revision: | 1 |
| Format: A4 | Tegn: ASL | Kontrol: SSI/AHT |