

I/S VESTFORBRÆNDING
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

Afgørelse om, at projektet ikke skal miljøvurderes

Den 20. maj 2025

Sagsnr.: 25/8199

Dok. nr.: 8

Egedal Kommunes miljøvurderingsmyndighed har modtaget en anmeldelse efter miljøvurderingsreglerne fra I/S Vestforbrænding, der er bygherre på nedenstående projekt.

Projektet omfatter etablering af en midlertidig vekslerstation ved Materialegården i Stenløse på adressen Dam Holme 2, 3660 Stenløse. Vekslerstationen er en del af den hovedledning der skal føres frem til Egedal fjernvarme. Vekslerstationen skal etableres i to parallelle flytbare 20 fods containere, som indeholder alle nødvendige maskiner og rørinstallationer samt en 10 fods container til bufferanlæg. Der vil være opsat to vekslere, som hver udgør 10 MW.

Vekslerstationen skal etableres som midlertidig, og forventeligt i brug i en tidsperiode på 3 år.

Anlægsarbejdet vil bestå i, at der hvor containerne skal være placeres, vil der ske fjernelse af øverste lag jord og tilføres stabilgrus efterfølgende. Dette gøres for at sikre, at containerne placeres på et stabilt underlag. Afgravet jord køres direkte til godkendt jordmodtager. Der vil i anlægsfasen ikke være behov for afledning af f.eks. vand fra udgravningen og der vil ikke være oplag af f.eks. jord.

Afgravning af jord, tilkørsel af stabilgrus samt opsætning af containere forventer at tage ca. en måned, med start i september 2025.

Drift af vekslerstationen vil bestå af en indkøringsperiode på 14 dage, hvor der vil dagligt tilsyn med vekslerne. Derudover vil der være tilsyn med vekslerne ca. en gang pr. måned.

Vekslerstationen tilsluttes eksisterende elnet beliggende ved materialegården. NEXEL (Radius) vil opgradere transformeren, der forsyner lade stikket. Lade stikket skal i den forbindelse flyttes. El-forsyningen skal kunne levere 300 A – 350 A til vekslerstationen. Derudover vil der i driftsfasen ikke være behov for anden forsyning og der vil heller ikke være behov for tilførsel af f.eks. råvarer. Der vil ikke blive genereret affald ifm. drift af vekslerstationen.

Egedal Kommune skal som miljøvurderingsmyndighed vurdere, om projektet er miljøvurderingspligtigt og dermed om projektet forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag	08.00-14.00
Onsdag	Lukket
Torsdag	10.00-17.30
Fredag	10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag	08.00-19.00
Fredag	08.00-14.00

Afgørelse:

Egedal Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 4 af 01/03/2023).

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Ansøgningen og screeningen fremgår af screeningsskemaet, der er vedlagt.

Afgørelsen bliver offentliggjort på Egedal Kommunes hjemmeside.

Kommunens vurdering:

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 3. januar 2023) punkt 3b på bilag 2. (Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)). Bygherrens ansøgning ligger til grund for afgørelsen.

På baggrund af ansøgers oplysninger og kommunens egne oplysninger, er det vores vurdering, at projektet ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på miljøet og derved ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Egedal Kommune har gennemført en screening for miljøvurdering med baggrund i lovens Bilag 6, hvor der især er lagt vægt på:

- at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder, fredede områder eller bilag IV arter i hverken anlægsfase eller driftsfase.
- at projektet ikke vil medføre væsentlige støjgener, støvgener eller andre gener i omgivelserne.
- at anlægsfasen vil være kortvarig og driftsfasen midlertidig.
- at der i driftsfasen ikke vil være behov for tilkørsel af varer og materialer.
- at der i driftsfasen ikke vil produceres spildevand eller affald.

Konklusion:

På baggrund af screeningen vurderer Egedal Kommunes miljøvurderingsmyndighed, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter i området vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke miljøvurderingspligtigt.

Anden lovgivning m.v.:

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal projektet ansøges igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Vi gør opmærksom på, at der med denne afgørelse om at der ikke er miljøvurderingspligt, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser til projektet.

Klageadgang:

Afgørelsen om at der ikke skal laves en miljøvurdering i ovenstående sag kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- Ansøger
- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foerstein-stanser/fritagelse-fra-klageportal/>

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.egedalkommune.dk. Denne afgørelse er meddelt og offentliggjort den 20. maj 2025, **hvor klagefristen er den 17. juni 2025.**

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Jonna Jensen

Sagsbehandler

Trafik og Miljø

Mobilnummer: 7259 7242

E-mail: Jonna.Jensen@egekom.dk

www.egedalkommune.dk

