

Smørum Kraftvarme A.M.B.A.
Skebjergvej 25
2765 Smørum

Annullering af projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Smørum.

Egedal Kommune annullerer hermed projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Frugtvangen og Hindbærvangen i Smørum.

Smørum Kraftvarme har den 21. marts 2025 fremsendt ansøgning om "Tilbagetrækning af projektforslaget for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Smørum".

Egedal Kommune godkendte den 13. april 2023 "Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Smørum" rev.2.0 af februar 2023, udarbejdet af Ingeniør Huse A/S.

Annulleringen af projektforslaget betyder, at området fortsat forsynes og opvarmes med naturgas.

Baggrund for ansøgningen

Projektforslaget som Smørum Kraftvarme ønsker tilbagetrukket omhandler udvidelsen af fjernvarme ved Hindbærvangen og Frugtvangen i den nordlige del af Smørumnede, bestående af DAB's (Dansk Almennyttigt Boligselskab) 120 boliger, samt 40 enkeltstående parcelhuse.

Smørum Kraftvarme er godkendt til at konvertere de to områder der i dag er forsynet med naturgas, til fremtidig fjernvarmeforsyning. DAB har derfor afsat et budget på 13,5 mil.kr. til ledningsnettet, og det indhentede tilbud for udførelse af opgaven ligger på 15,5 mil.kr. qua de øgede priser og den høje inflation. Hertil skal yderligere medregnes rådgiveromkostninger på ca. 0,5 mil. kr. Udgifterne til gennemførelse af projektet ville derfor øges med 18,5 % over det afsatte budget, uden at uforudsete omkostninger er medregnet. DAB har derfor valgt at takket nej til at etablere fjernvarme i området pga. det øgede budget, hvilket er begrundelsen for at projektforslaget ønskes tilbagetrukket.

Områderne har et varmebehov på over 1.500 MWh varme pr. år til de 160 aftagere. DAB ønskes på nuværende tidspunkt ikke fjernvarme, og der ligger ingen gevinst ud fra den forventede investering. Projektforslagets beregning viser et samfundsøkonomisk underskud -16,2 mil. kr. over den 20-årige beregningsperiode ift. etablering af individuelle varmepumper.

Den 20. maj 2025

Sagsnr.: 25/7945

Dok. nr.: 17

Mads Ærtebjerg Nielsen

Direkte tlf.: 7259 7238

E-mail:

Mads.aertebjerg@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

Forsyningsområde

De områdemæssige rammer fremgår af vedlagte projektforslag og omfatter ejendommene i Frugtvangen og Hindbærvangen i Smørum.

Forhold til anden lovgivning

Godkendelsen omfatter kun forhold til varmemforsyningsloven.

Økonomi

Projektforslagets beregning er foretaget på baggrund af omkostningsniveauet i 2025 og viser en samfundsøkonomisk ulempe på -16.179.100 kr. over den 20-årige beregningsperiode ift. etablering af individuelle varmepumper. (Bilag 2).

Plangrundlag

Kommunens krav til vurdering af projektforslaget fremgår af § 19 i Projektbekendtgørelsen.

§ 19. *Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af*

- 1) planlægningen efter kapitel 2,*
- 2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3,*
- 3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i § 16, stk. 1, nr. 9 og 10, og*
- 4) de bemærkninger, der er modtaget efter § 18.*

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 9, § 10 og § 16, stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal lægge de senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet til grund (Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner).

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anmode om, at de i projektansøgningen anvendte forudsætninger opdateres, hvis der ikke foreligger et godkendt projektforslag senest ét år fra ansøgningstidspunktet. Kommunalbestyrelsen kan desuden til hver en tid beslutte, at projektansøger skal opdatere de i projektansøgningen anvendte beregningsforudsætninger.

Godkendelse

Egedal Kommune kan på baggrund af ovenstående meddele Smørum Kraftvarme A.M.B.A. godkendelse til at annullere varmemforsyningsprojekt om etablering af fjernvarme i området Frugtvangen og Hindbærvangen i Smørum som beskrevet i projektforslag "Smørum Kraftvarme A.M.B.A. Tilbageatrækning af projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Smørum. Rev.: 1.0 af februar 2025, udarbejdet af Ingeniør Huse A/S".

Godkendelsen omhandler ikke godkendelse eller forhold til anden lovgivning.

Klage

Afgørelsen kan påklages til Energinævnet iht. § 24 i projektbekendtgørelsen.

§ 24. *Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.*

Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt til Energinævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Energinævnet orienterer den pågældende

kommune om klagen. Orienteringen, herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter, klagen er modtaget. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 19, stk. 3, 2. pkt., kan ikke indbringes for Eneriklagenævnet.

Bilag:

Projektforslag: Smørum Kraftvarme A.M.B.A. Tilbagetrækning af projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme i Smørum. Rev.: 1.0 af februar 2025, udarbejdet af Ingeniør Huse A/S.



PF Smørum
Kraftvarme - konvert

Bilag 1	Anlægsbudget DAB	 Bilag 1 - Anlægsbudget DAB.
Bilag 2	Inddata til samfundsøkonomisk beregning	 Bilag 2 - Inddata til samfundsøkonomi
Bilag 3	Brugerøkonomi	 Bilag 3 - Brugerøkonomi.xlsx
Bilag 4	Selskabsøkonomi	 Bilag 4 - Selskabsøkonomi.xl
Bilag 5	EVIDA Forbrugsdata for Hindbærvangen	Ikke vedlagt.
Bilag 6	Tidligere godkendte projektforslag	 Bilag 6 - Tidligere godkendte projektf

Kopi:

Evida: energiplaner@evida.dk ; nbj@evida.dk ; lispe@evida.dk ;
konvertering@evida.dk

Egedal Fjernvarme: adm@egedalfjernvarme.dk ; jsh@egedalfjernvarme.dk

Slagslunde Fjernvarme: kasser@sfainfo.dk ; driftsansvarlig@sfainfo.dk

Ingeniør Huse: jot@ingenioerhuse.dk

Med venlig hilsen

Mads Ærtebjerg Nielsen
Trafik og Miljø