



HOFOR Vand København A/S  
Ørestads Boulevard 35  
2300 København S.  
Att. Mads Steiness

Kopi sendt til:

Lars Langhoff (lodsejer)

Louise Andreasen, Nordiq Group (ansøger på vegne af HOFOR)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet  
Tænk (klageberettigede)

Den 14. marts 2024

Sagsnr.: 24/1060

Dok. nr.: 8

Helene Bachmann

Direkte tlf.: 7259 7332

E-mail:

Helene.Bachmann@egekom.dk

### Tilladelse til etablering af pejleboring, jf. vandforsyningslovens § 21

Nordiq Group har, på vegne af HOFOR A/S, den 21. november 2023 ansøgt Egedal Kommune om tilladelse til etablering af en pejleboring på matr.nr. 2l, Knardrup By, Ganløse. Placeringen af boringen er aftalt med lodsejer Lars Langhoff.

Formålet med pejleboringen er, at overvåge grundvandsstanden i forbindelse med den samlede indvinding til Værket ved Søndersø. I Egedal Kommune drejer det sig om kildepladserne Egholm, Bjellekær og Bogøgård. Pejleboringen erstatter eksisterende pejleboring med DGU nr. 200.100 fra 1913, som er sløjfet, og etableres ca. 125 m nordvest for denne.

Ansøger har vurderet, med henvisning til miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a, at projektet ikke er VVM-screeningspligtigt.

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af pejleboring. Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven § 21 stk. 1, og jf. brøndborerbekendtgørelsen.

### Afgørelse om tilladelse med vilkår

Egedal Kommune giver tilladelse til etablering af en pejleboring til overvågning af vandstands niveau. Pejleboringen placeres som det ansøgte.

Vilkår for tilladelsen bestemmes i henhold til brøndborerbekendtgørelsen § 7, stk. 1, er listet herunder;

- Borearbejdets formål.** Boringen er en pejleboring, hvis formål er at overvåge grundvandsstanden i forbindelse med den samlede indvinding til Værket ved Søndersø. Det er kun tilladt at oppumpe vand til renpumpning og eventuel prøvetagning.
- Placering.** Boringen placeres på matr.nr. 2l, Knardrup By, Ganløse. Se kortbilag.
- Tidsfrist for udnyttelse af anlægstilladelsen.** Tilladelsen er gyldig i 2 år, dvs. indtil den 14. marts 2026.

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars Vej 200

3650 Ølstykke

Mail: [kommune@egekom.dk](mailto:kommune@egekom.dk)

Web: [www.egedalkommune.dk](http://www.egedalkommune.dk)

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

#### 4. **Udførelse og indretning.**

Pejleboringen skal udføres som en kategori A-boring beskrevet i ansøgning af 21. november 2023, og i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsens bestemmelser for A-boringer (kapitel 2).

Pejleboringens overbygning skal etableres som præciseret af ansøger, med en beton brøndring, lukket af med aflåst aluminiumsdæksel. Afslutningen skal være hævet min. 30 cm over terræn, så der ikke kan trænge overfladevand ind.

5. **Renpumpning.** Boringen renpumpes. Vandet fra renpumpning udledes til terræn og nedsives. Der må ikke ske afstrømning af vandet til de nærliggende § 3 beskyttede søer eller den § 3 beskyttede mose. Det opborede materiale opsamles og bortkøres.
6. **Indberetning.** Boringen skal indberettes til Jupiter og koordinat- og kotesættes.
7. **Data.** Pejledata skal løbende indberettes til Jupiter.
8. **Mærkning.** Boringen skal mærkes med DGU nr.
9. **Sløjfning.** Såfremt boringen bliver overflødig, skal boringen sløjfes af HOFOR, efter til enhver tid gældende regler for sløjfning.

#### **Retsregler**

Kommunen har ved afgørelsen anvendt følgende regler:

- Vandforsyningsloven (Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, jf. LBK nr. 602 af 10/05/2022)
- Brøndborerbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, jf. BEK nr. 1260 af 28/10/2013).

Kommunen kan meddele tilladelse til etablering af pejleboringer i medfør af vandforsyningsloven § 21 stk. 1.

Pejleboringer er kategori A-boringer, jf. brøndborerbekendtgørelsen § 2 stk. 1 nr. 4. Boringerne skal udføres i overensstemmelse med brøndborerbekendtgørelsen. Vilkår for en boretiladelse til pejleboringer fastsættes med hjemmel i brøndborerbekendtgørelsens kapitel 2.

#### **Faktiske omstændigheder**

Der er søgt om etablering af en enkelt pejleboring på matr.nr. 21, Knardrup By, Ganløse. Der er hentet særskilt tilladelse fra lodsejer til placering af boring og øvrig brug af areal til arbejdsformål, arealet (ca. 100-200 m<sup>2</sup>) reetableres efter endt arbejde, i samarbejde med lodsejer. Opboret materiale bortkøres.

Boringen udføres som 8" forventes at nå en dybde på 45 m.u.t. Boringen filter-sættes med 90 mm PEH-rør med 10 meter filter i kalken. Boringen udføres i

overensstemmelse med Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Boringen afsluttes ca. 0,5 m over terræn med betonring og aluminiumsdæksel som aflåses med hængelås. Betonringen vil have en højde på 0,7 m og en diameter på ca. 1 m.

Pejleboringen renpumpes til vandet fremstår klart og partikelfrit. Den forventede vandmængde er 25-30 m<sup>3</sup> og renpumpningen forventes at være af maks. en times varighed. Vandet infiltreres på terræn og nedsives, uden direkte udledning til de nærliggende § 3 beskyttede våde arealer, søerne hhv. 75 m syd-øst og 95 syd for boringen.

### **Vejledning**

Borearbejdet må ikke påbegyndes inden klagefristens udløb, jf. vandforsyningslovens § 78 stk. 3.

### **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis Egedal Kommune fastholder afgørelsen, sender Egedal Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/>

### **Klagefrist**

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, altså senest den 11. april 2024. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Med venlig hilsen

Helene Bachmann  
Klima, natur og miljø