

DV19 ApS
Frydensbergvej 16
3660 Stenløse

HØRING. Udkast til afgørelse: Tilladelse til etablering af minirensesanlæg 40PE samt udledning af rensed spildevand fra minirensesanlæg på Damvadvej 19, 3660 Stenløse

Den 20/03 2025
Sagsnr.: 24/5620
Dok. nr.: 01

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minirensesanlæg med efterfølgende udledning til Damvad Å. Afgørelsen gælder for Damvadvej 19, 3660 Stenløse, Ganløse By, Ganløse og gives på baggrund af din ansøgning af 10. januar 2025.

Linda Bredahl
Direkte tlf.: 2169 7155
E-mail:
Linda.Bredahl@egekom.dk

Tilladelsen gives i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Arbejdet skal udføres som angivet i det fremsendte projekt.
2. Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og i overensstemmelse med norm for afløbsinstallationer (DS 432), jf. § 7 i Autorisationsloven.
3. Anlægget skal som minimum opfylde rensklasse SO.
 1. Anlægget skal overholde de udlederkrav, der er fastsat for rensklassen i spildevandsbekendtgørelsens bilag 3
 - SO: BI₅: 10 mg/l, COD: 75 mg/l, NH₃ +NH₄-N: 5 mg/l
 4. Anlægget skal være CE-mærket, og anvendes efter producentens anvisninger og serviceordning,
 5. De årlige servicereporter skal inden slutningen af året fremsendes til spildevand@egekom.dk med angivelse af sagsnummeret, der fremgår på denne afgørelse.
 6. Placeringen af anlægget og tilhørende ledninger skal overholde følgende afstandskrav:
 1. Vandindvindingsanlæg: 50 m til anlæg der forsyner mere end 10 ejendomme, 30 m til anlæg der forsyner imellem 2-9 ejendomme, 15 m til anlæg der forsyner enkeltejendomme.
 2. 25 m til sø, vandløb og hav
 3. 5 m fra skel og bygninger
 7. Bundfældningstanken skal etableres, vedligeholdes og slam derfra bortskaffes i overensstemmelse med Egedal Kommunes Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke.
 8. Der må ikke tilledes spildevand med andre stoffer end, hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand til anlægget.
 9. Der må ikke afledes regnvand eller drænvand til minirensesanlægget.

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Mail: kommune@egekom.dk
Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:
Mandag - Tirsdag 08.00-14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00-17.30
Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:
Mandag - Torsdag 08.00-19.00
Fredag 08.00-14.00

10. Dele af det eksisterende anlæg, der ikke skal bruges fremover, nedlægges og afproppes.
11. Ejer skal ansøge om lokal håndtering af regnvand og nødvendig tilladelse efter gældende lovgivning indhentes fra Center for By, Teknik og Miljø.
12. Der må ikke anlægges tæt befæstelse, eller plantes træer indenfor 0,5 m fra anlægget.
13. Det omkringliggende niveau skal være udformet således, at smeltevand løber væk fra anlægget, og at der ikke trænger grus og perlesten ind i anlægget.
14. Ejeren skal følge instrukserne i driftsvejledningen ved alarm.
15. Fremtidige ændringer af afløbssystemet meldes til Egedal kommunen.
16. Det påhviler grundejer at sørge for en ubesværet tilgang til anlægget for servicemontøren.
17. At der senest 14 dage efter etableringen fremsendes en kopi af underskrevet serviceaftale til spildevand@egekom.dk, med angivelse af sagsnummeret, der fremgår på denne afgørelse.
18. Der skal fremsendes en færdigmelding til Egedal Kommune på spildevand@egekom.dk, med angivelse af sagsnummeret, der fremgår på denne afgørelse, senest 14 dage efter projektets afslutning.
19. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden for et år.

Nedenfor ses en nærmere begrundelse for denne afgørelse.

Sagens oplysninger

Du har ansøgt Egedal Kommune, om etablering af et minirenselanlæg på matr. nr. 39b, Ganløse By, Ganløse, med efterfølgende udledning til Damvad Å på ejendommen Damvadvej 19, 3660 Stenløse. Anlægget består af et 40 PE minirenselanlæg fra WaterSystems A/S til rensklasse SOP. Systemet, model "WS BioClean 40PE", indeholder to bundfældningstanke på i alt 16 m³, en biologisk tank samt en efterklaringstank. Anlægget er af materialet beton og polyetyhlen.

Efter minirenselanlægget udledes det rensede spildevand til Damvad Å igennem et ø110 mm rør. Vandløbet er beliggende i skel. Damvad Å leder til Værebros Å og ender i Roskilde Fjord.

Der er indgået en lovpligtig serviceaftale med WaterSystems A/S. Afstanden fra minirenselanlæg og bundfældningstank til skel og vej er 25 m.

Minirenselanlægget ønskes placeret i et opland, hvor spildevandet ifølge de statslige vandplaner, som minimum skal renses til rensklasse SO.

Autoriseret kloakmester Entreprenør Bo Jacobsen, Udlejrevej 3A, 3650 Ølstykke står for etableringen af anlægget.

Eksisterende faskine til nedsivning af tagvand nedlægges og ny faskine med samme formål opføres i forbindelse med anlægget. Af bilag fremgår,

at der også opføres parkeringsplads. Nærværende tilladelse omfatter ikke håndtering af regnvand fra tagflader eller parkeringsplads.

Vurdering og begrundelse

Ud fra sagens oplysninger, vurderes det, at det ønskede anlæg vil overholde udlederkravene svarende til rensklasse SO.

Det rensede spildevand ønskes udledt via rør til Damvad Å. Damvad Å er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Tidligere blev ledt rensset spildevand fra eksisterende minirensesanlæg på 10 PE fra Damvadvej 19 til vandløbet. Det eksisterende minirensesanlæg renser til rensegrad SO. Etableringen af det ny minirensesanlæg har rensning til SOP og anses derfor som en forbedring af miljøforholdene i Damvad Å.

Egedal kommune vurderer, at såfremt minirenselanlægget og udledningen etableres på baggrund af ansøgningen og vilkårene i denne afgørelse, vil anlægget ikke have en u hensigtsmæssig miljøpåvirkning.

Lovgrundlag

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, at kommunen giver tilladelse, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet.

Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 omhandler beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand og spildevandsbekendtgørelsen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver Egedal Kommune mulighed for at påbyde, at der foretages nødvendige forbedringer eller fornyelse af et spildevandsanlæg, hvis det skønnes, at anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Egedal Kommune kan endvidere efter lovens § 30, stk. 1, ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller u hensigtsmæssige.

Søgsmål

Egedal Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter meddelelsen af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

- Jesper Holm Pedersen, jesper@bpejendomme.dk

Med venlig hilsen

Linda Bredahl
By, Teknik og Miljø

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det¹.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for planlægning, byggeri og erhverv, infrastruktur mv, affaldshåndtering og natur- og miljøbeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og Miljøbeskyttelsesloven, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Miljøskadeerstatningsloven og/eller Kystbeskyttelsesloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, jf. artikel 6.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, evt. andre offentlige myndigheder samt eventuelle databehandlere.

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000
CVR-nr.: 29188386
Skriv sikkert digitalt via [Digital post](#)

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkomne til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- På telefon: 7259 6000
- Skriv sikkert digitalt via [Digital Post](#) til "Databeskyttelsesrådgiver (DPO)"
- Ved brev: Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR). Af artikel 13 og 14 fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, både når personoplysninger indsamles hos den registrerede og fra andre.