



Egedal Fjernvarme A/S  
Annekset Stenløse Rådhus  
Rådhusvej 2  
3660 Stenløse

### Miljøtilsynsrapport for Egedal Varmeværk, Damholme 4B, 3660 Stenløse

Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 18. august 2015 på Egedal Varmeværk, Damholme 4B, 3660 Stenløse.

Miljøtilsynsrapporten beskriver om virksomheden overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for miljøtilsynet.

Miljøtilsynsrapporten bliver offentliggjort digitalt i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af 22. maj 2013 om miljøtilsyn. Bemærkninger bedes fremsendt i løbet af 14 dage.

Inden offentliggørelsen vurderer Egedal Kommune, om der forekommer oplysninger, der ikke kan offentliggøres i henhold til §§ 6-8 i Lov om behandling af personoplysninger<sup>1</sup> eller § 27 i Lov om offentlighed i forvaltningen<sup>2</sup> eller Lovbekendtgørelse om aktindsigt i miljøoplysninger<sup>3</sup>.

Egedal Kommune vil senest 4 måneder efter tilsynsbesøget, offentliggøre miljøtilsynsrapporten digitalt og oplyse om, at enhver har ret til aktindsigt i kommunens øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger som følger af ovenstående love.

Tilsynet er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, og virksomheden faktureres derfor for tidsforbruget i forbindelse med tilsynet.

Med venlig hilsen

Carsten Nøhr  
Miljøogsagsbehandler  
Center for Teknik og Miljø

Den 19. august 2015

Sagsnr.: 15/277

Dok.nr.: 30

Sagsbehandler: Carsten Nøhr

Direkte tlf.: 72597238

mail: carsten.nohr@egekom.dk

Egedal Kommune

Rådhusvej 2

3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

Web: egedalkommune.dk

Åbningstider:

For personlig henvendelse:

Mandag – Onsdag 10-14

Center for Borgerservice har lukket onsdag

Torsdag 10-17.30

Fredag 10-12

Telefonomstilling:

Mandag – Onsdag 9–15

Torsdag 9–17.30

Fredag 9–12

<sup>1</sup> Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger.

<sup>2</sup> Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14/06/2006 om aktindsigt i miljøoplysninger.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 463 af 21/05/2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

## Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn etc.):	Rutinetilsyn
Virksomhedens navn:	Egedal Varmeværk
Virksomhedens adresse:	Dam Holme 4B 3660 Stenløse
Virksomhedens CVR nummer:	35410538
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden evt. med angivelse af listepunkt):	G 202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på mellem 1MW og 5MW
Dato for tilsynet:	18. august 2015
Hvem deltog ved tilsynet:	Jørn Arne Nielsen, Egedal Fjernvarme A/S Kent Olsen, - - Michal Gadgaard, - - Carsten Nøhr, Egedal Kommune
Hvad der er ført tilsyn med:	Hele varmeværket
Er der konstateret jordforurening: (synligt ved tilsynet)	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden:	Nej
Konklusioner på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet anledning til håndhævelser i form af påbud, forbud eller indskærpelser:	Ingen bemærkninger
Er dette tilsyn en opfølgning på tidligere meddelte påbud, forbud eller indskærpelser:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
	Hvis ja anfør konklusionen:
Er afgørelsen påklaget:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
	Hvis ja anfør hvilken afgørelse:

Ovenstående oplysningerne skal som minimum vedrøre de seneste 2 tilsynsbesøg !

**Miljøtilsynsrapport uddybende – offentliggøres digitalt**

Vilkår der ikke er overholdt:	Beskrivelse af mangler:	Bemærkning og tidsfrist:
Ingen		

Andre forhold:			Bemærkning og tidsfrist:
Er der nye aktiviteter/indretninger som er godkendelsespligtige vedr.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Støj</li> <li>• Affald</li> <li>• Kemikalier/olie/råvarer</li> <li>• Luftforurening</li> <li>• Spildevand</li> </ul>	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilke:		
Er der en lovlig olie- og/eller brændstoftank på virksomheden – og har vi oplysninger om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tank nr. 211-430</li> <li>• G. nr. 02-5413</li> <li>• Fabrikations år: 2011</li> <li>• Tankattest: ja</li> <li>• Overjordisk: ja</li> </ul>	Ja X	Nej	Producent: AjVA, Søborg. Rumfang: 3600 liter. Type: 16. Placering: Overjordisk i aflåst container.
	Hvis nej anføres hvorfor og oplysningerne anføres evt. her i tilsynsnotatet:		
Har virksomheden en tilslutningstilladelse til et renseanlæg eller en udledningstilladelse til recipient:	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilken:		
Har virksomheden spildevand som afviger fra husspildevand:	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilken tilladelse der burde foreligge:		
Eventuelle klager over virksomheden:	Ja	Nej X	
	Hvis ja anføres hvilken klage:		